

	<b>H DROFOR KONTROL FORMU</b>	Doküman Kodu	TY.FR.32
		Yayın Tarihi	25.05.2016
		Revizyon Numarası	0
		Revizyon Tarihi	0
		Sayfa No	1

TAR H:

**C HAZLAR**

C HAZ KODU	MARKASI	MODEL	SER NO	KAPAS TES

**YAPILACAK KONTROLLER**

1	Hidrofor odasının ve hidroforların fiziki temizli i yapılır. (her hafta Cuma günü)	
2	Hidroforların çalı ması gözlemlenerek ses ve titre im kontrolü yapılır.	
3	Su kaça ı var mı kontrol edilir.	
4	Pompa basınç arteli çalı ıyor mu , ayarlanan basınç de erinde pompayı durduruyor mu kontrol edilir.	
5	Pompalar ayarlanan zaman aralı nda yedekli çalı ıyor mu takip edilir.	
6	Kumanda panosunda arıza uyarısı var mı kontrol edilir.	
7	Kolektör basıncı yeterli seviyeye ula ıyor mu ,pompa otomati e geçiyor mu kontrol edilir.	
8	Belediye ebekesi ve di er depolara su sa layan dalgıç pompalar kontrol edilir.	
9	Depoların su seviyesi kontrol edilir.	
10	Belediyeden gelen ebeke suyunun basıncı kontrol edilir.	

**NOT:** Tespit edilen arızalar giderilecek. Giderilemeyen arızalar ilgili kısma yazılacak. Teknik Servis Amirine bilgi verilecek.

**Bakım Yapan  
Tekniker/Teknisyen**

**Atölye efi**

**Teknik Servis Sorumlusu**

