



SU DEPOSU KONTROL FORMU

Doküman Kodu	TY.FR.37
Yayın Tarihi	25.05.2016
Revizyon Numarası	0
Revizyon Tarihi	0
Sayfa No	1

TAR H:

YAPILACAK KONTROLLER

1	Depoların su seviyesi kontrol edilir.
2	Belediyeden gelen ebeke suyunun basıncı kontrol edilir.
3	Su seviye amandirasının ve elektrikli vananın çalı ması kontrol edilir.
4	Ta ma var mı kontrol edilir. Ta ma varsa sebebi ara tırılarak ta ma engellenir.

NOT: Tespit edilen arızalar giderilecek. Giderilemeyen arızalar ilgili kısma yazılacak. Teknik Servis Amirine bilgi verilecek.

**Bakım Yapan
Tekniker/Teknisyen**

Atölye efi

Teknik Servis Sorumlusu

