

	<b>UPS KONTROL FORMU</b>	Doküman Kodu	TY.FR.40
		Yayın Tarihi	25.05.2016
		Revizyon Numarası	0
		Revizyon Tarihi	0
		Sayfa No	1

TAR H:

**C HAZLAR**

C HAZ KODU	MARKASI	MODEL	SER NO	KAPAS TES
<b>YAPILACAK KONTROLLER</b>				
1	Giri çıkı voltaj ve akım de erleri ekrandan okunarak kontrol edilecek.			
2	Cihaz menüsünden Çalı ma fonksiyonları kontrol edilecek.			
3	Cihaz menüsünden çalı ma sıcaklı ı kontrol edilecek (40 dereceyi geçmemeli)			
4	Cihaz içi so utma fanlarının çalı ması kontrol edilecek.			
5	Cihaz Odasında bulunan klima veya fanların çalı ması ve ayarları kontrol edilecek.			
6	Cihaz giri ve çıkı da ıtım panolarındaki sigorta ve artellerin durumu kontrol edilecek.			
7	Cihaz hafızasında tutulan ikaz ve uyarılar varsa okunarak rapor bölümüne yazılacak.			
8	Cihazın giri çıkı akım ve gerilim de erleri ile çalı ma de erleri ekrandan okunup forma i lenecek.			
<b>NOT:</b> Tespit edilen arızalar giderilecek. Giderilemeyen arızalar ilgili kısma yazılacak. Teknik Servis Amirine bilgi verilecek.				

**Bakım Yapan  
Tekniker/Teknisyen**

**Atölye efi**

**Teknik Servis Sorumlusu**

