

	<b>AG ve KOMPANZASYON PANOLARI KONTROL FORMU</b>	Doküman Kodu	TY.FR.41
		Yayın Tarihi	25.05.2016
		Revizyon Numarası	0
		Revizyon Tarihi	0
		Sayfa No	1

TAR H:

C HAZ KODU	MARKASI	MODEL	SER NO	KAPAS TES
<b>BAKIM VE KONTROLLER</b>				
1	Pano içerisine el ile müdahale gerekiyorsa bu işlem enerji kesilmeden yapılmamalıdır. !!!!!			
2	Pano so utma fanlarının ve termostatının çalı ması kontrol edilecek.			
3	Pano üzerindeki güç analizöründen çekilen akımlar, gerilimler ,güçler, harmonikler vb. kontrol edilecek.			
4	Kompanzasyon panoları açılarak kondansatörlerin fiziki durumu kontrol edilecek.			
5	Kompanzasyon panosu so utma fanlarının ve termostatının çalı ması kontrol edilecek.			
6	Kompanzasyon panosu kademe kontaktörlerinin çalı ması gözlemlenerek kontrol edilecek.			
7	Pano üzerinde bulunan reaktif güç kontrol rölesinden kompanzasyon sisteminin çalı ması gözlemlenecek. Röleden CosQ de eri ,çekilen akımlar, gerilimler ,güçler, harmonikler ve uyarı ledleri kontrol edilir.(cosQ yakla ık 0,99-1 aralı ndaolmalı. Akım , gerilim , cosq de erlerini forma not et)			
<b>NOT:</b> Aylık bakımlar Her ayın <b>15.</b> günü yapılacaktır. Tespit edilen arızalar giderilecek. Giderilemeyen arızalar ilgili kısma yazılacak. Teknik Servis Sorumlusuna bilgi verilecek.				

**Bakımı Yapan Tekniker / Teknisyen**

**Atölye efi**

**Teknik Servis Sorumlusu**

