

	HAVA KURUTMA C HAZI KONTROL FORMU	Doküman Kodu	TY.FR.42
		Yayın Tarihi	25.05.2016
		Revizyon Numarası	0
		Revizyon Tarihi	0
		Sayfa No	1

TAR H:

C HAZLAR				
C HAZ KODU	MARKASI	MODEL	SER NO	KAPAS TES
YAPILACAK KONTROLLER				
1	Bakıma ba lamadan Kompresör durdurulacak.(kontrol panosundan arteli off konumuna al)			
2	Ya seviyesi kontrol edilecek.			
3	Ya ve hava kaçak kontrolü yapılacak.			
4	Depo ve hat filtresi suyu bo altılacak.			
5	Otomatik tahliyenin çalı ması kontrol edilecek			
6	Cihazın çalı ması sırasında ses ve titre im kontrolü yapılacak.			
7	Cihaz bilgi ekranında uyarı yazısı ya da i areti var mı kontrol edilecek. Çalı ma saati forma i lenecek.			
NOT: Tespit edilen arızalar giderilecek. Giderilemeyen arızalar ilgili kısma yazılacak. Teknik Servis Amirine bilgi verilecek.				

Bakımı Yapan

Teknik Servis Sorumlusu

